



Потребители пос. Плодовое

Частные дома (местные жители) 180 шт. 470,52 м<sup>3</sup>/час  
 ЗАО "ПХ Первомайское" 247,98 м<sup>3</sup>/час  
 Многоквартирные дома (ЗАО "Лорес") 246,5 м<sup>3</sup>/час  
 Многоквартирные дома (ОАО "Газпром ГР ЛО") 8,9 м<sup>3</sup>/час  
 Котельная пос. Плодовое. Установленная мощность 4,3 Гкал/час.  
 Перспектива увеличения до 5,5 Гкал/час. 747,3 м<sup>3</sup>/час  
 Итого: 1721,2 м<sup>3</sup>/час.

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :
- ГЗ Газопровод высокого давления d225 (Проектируемый ООО "КТПИ "Газпроект")
  - Г2 Газопровод среднего давления d160 (Проектируемый ООО "КТПИ "Газпроект")
  - Г2 Газопровод среднего давления d110 (Проектируемый ООО "КТПИ "Газпроект")
  - Г2П Проектируемый газопровод среднего давления d110
  - Г2П Проектируемый газопровод среднего давления d63
  - - - Перспективный газопровод среднего (III кат) давления
  - Пункт регулирования газа (ПРГ)
  - К Котельная
  - ⊗ Отключающее устройство
  - Q=804,0 Расход в расчетной точке, м<sup>3</sup>/ч<sup>3</sup>
  - P=3,0 Среднее давление в расчетной точке, кг/см<sup>2</sup>

						13737-СХ.К			
						Распределительный газопровод по пос. Плодовое Приозерского района Ленинградской области			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Схема газоснабжения	Стандия	Лист	Листов
Разреш.	Титов						СХ	1	
Провер.	Васькина						АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"		
Н.контр.	Васькина								
Утвердил	Васькина								